

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Viniční, 4233 / 100

PSČ, místo: 615 00, Brno

K.ú., parcelní č.: Židenice (611115), 5798/2

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 314

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

52.3

Velmi
úsporná

B

78.5

Úsporná

C

105

Méně úsporná

D

150

Nehospodárná

E

196

Velmi
nehospodárná

F

242

Mimořádně
nehospodárná

G

F
226


Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ elektřina: 33.8



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.59 W/(m²·K)

E



Měrná potřeba tepla
na vytápění

77.9 kWh/(m²·rok)



Celková dodaná energie

108 kWh/(m²·rok)

C



Vytápění

82.0 kWh/(m²·rok)

D



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

23.8 kWh/(m²·rok)

C



Osvětlení

1.89 kWh/(m²·rok)

A

Energetický specialista: Ing. Peter Kopecký

Osvědčení č.: viz příloha - Rozhodnutí ministerstva

Kontakt: peter.kopecky@energodum.cz

Ev. č. průkazu:

Vyhotoveno dne: 17.03.2026

Podpis:

Dipl. Ing. Peter Kopecký
Vyhotoveno podle § 10, zákona
156/11/2008
Energetický specialista