

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Elektrická -

PSČ, obec: 760 01 Zlín

K.ú., parcelní č.: Prštěné [636142], 550/516


Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztázená plocha: 211,3 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)




Požadavky pro výstavbu  
nové budovy od 1.1.2022

jsou SPLNĚNY

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Energie prostředí - 13,2 (69 %)  
Elektřina - 5,9 (31 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,26 W/(m <sup>2</sup> .K)	
	Měrná potřeba tepla na vytápění	54 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
	Celková dodaná energie	90 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
	Vytápění	66 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	20 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
	Osvětlení	4 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	

Energetický specialista: Ing. Jiří Cihlář

Osvědčení č.: 0997

Kontakt:

Ev. č. průkazu: 746420.1

Vyhodoveno dne: 09.07.2025

Podpis:

