

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, č.p./č.o.: Dlouhá 69

PSČ, obec: 763 15 Slušovice

K.ú., parcelní č.: Slušovice [750794], 978/1

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 179,6 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavky pro změnu
dokončené budovy

NEJSOU splněny

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Zemní plyn - 51,3 (97 %)
Elektřina - 1,7 (3 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,72 W/(m ² .K)	G
	Měrná potřeba tepla na vytápění	226 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	295 kWh/(m ² .rok)	F
	Vytápění	266 kWh/(m ² .rok)	G
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	21 kWh/(m ² .rok)	B
	Osvětlení	9 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Jiří Cihlář

Osvědčení č.: 0997

Kontakt:

Ev. č. průkazu: 753353.0

Vyhotoveno dne: 29.07.2025

Podpis:

