

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Za Zahradami, 1400

PSČ, místo: 25301, Hostivice

K.ú., parcelní č.: Litovice (645842), st. 733

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztázná plocha: 1061

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

← 59.5

Velmi
úsporná

B

← 89.2

Úsporná

C

← 119

Méně úsporná

D

← 171

Nehospodárná

E

← 223

Velmi
nehospodárná

F

← 275

Mimořádně
nehospodárná

G

C

117

Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 119.3
■ elektřina: 2



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.35

W/(m²·K)



Měrná potřeba tepla
na vytápění

64.2

kWh/(m²·rok)



Celková dodaná energie

114

kWh/(m²·rok)



Vytápění

83.8

kWh/(m²·rok)



Chlazení



Nucená větrání



Úprava vlhkosti



Příprava teplé vody

28.6

kWh/(m²·rok)



Osvětlení

1.92

kWh/(m²·rok)



Energetický specialista: Ing. Michala Davidová

Osvědčení č.: 1341

Ev. č. průkazu: 417444.0

Vyhotoveno dne: 05.03.2022