

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, č.p./č.o.: Sokolská 214

PSČ, obec: 760 01 Zlín

K.ú., parcelní č.: Zlín [635561], st. 628

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 973,6 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

← 46

Velmi
úsporná

B

← 68

Úsporná

C

← 91

Méně úsporná

D

← 131

Nehospodárná

E

← 171

Velmi
nehospodárná

F

← 211

Mimořádně
nehospodárná

G

D
95

Požadavky pro změnu
dokončené budovy


NEJSOU splněny

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Účinná SZTE s OZE < 80% - 114,2 (95 %)

■ Elektřina - 5,9 (5 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0,71 W/(m².K)

F



Měrná potřeba tepla
na vytápění

78 kWh/(m².rok)



Vytápění

99 kWh/(m².rok)

F



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

19 kWh/(m².rok)

C



Osvětlení

6 kWh/(m².rok)

D

Energetický specialista: Ing. Jiří Cihlář

Osvědčení č.: 0997

Kontakt:

Ev. č. průkazu: 733457.0

Vyhotoveno dne: 06.06.2025

Podpis:

