

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Růžová, 831 / 24c


PSČ, místo: 66464, Dolní Kounice

K.ú., parcelní č.: Dolní Kounice (629286), 147/10

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 162

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

54.3

Velmi
úsporná

B

81.4

Úsporná

C

109

Méně úsporná

D

156

Nehospodárná

E

203

Velmi
nehospodárná

F

251

Mimořádně
nehospodárná

G

E

171

Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 26.7
■ elektřina: 0.5



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.44 W/(m²·K)



Měrná potřeba tepla
na vytápění

110 kWh/(m²·rok)

Celková dodaná energie

168 kWh/(m²·rok)



Vytápění

139 kWh/(m²·rok)



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

25.5 kWh/(m²·rok)



Osvětlení

3.33 kWh/(m²·rok)



Energetický specialista: Bc. Radek Zatloukal

Osvědčení č.: 1497

Kontakt: radc35@seznam.cz



Ev. č. průkazu: 788938.0

Vyhotoveno dne: 31.10.2025

Podpis: