

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Zborovská 4164, 4165, 4166

PSČ, obec: 760 01 Zlín [585068]

K.ú., parcelní č.: Příluky u Zlína [635812], st. 523

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 2494,7 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

58

Velmi
úsporná

B

88

Úsporná

C

117

Méně úsporná

D

168

Nehospodárná

E

219

Velmi
nehospodárná

F

270

Mimořádně
nehospodárná

G

C
107

Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost


není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Účinná SZTE s OZE < 80% - 334,9 (95 %)

■ Elektřina - 15,9 (5 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0,66 W/(m².K)

E



Měrná potřeba tepla
na vytápění

76 kWh/(m².rok)

Celková dodaná energie

141 kWh/(m².rok)

D



Vytápění

97 kWh/(m².rok)

D



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

38 kWh/(m².rok)

C



Osvětlení

5 kWh/(m².rok)

D

Energetický specialista: Ing. Pavel Konečný

Osvědčení č.: 0946

Kontakt: mbadura@post.cz, pavel.konecny@atlas.cz

Ev. č. průkazu: 750031.0

Vyhotoveno dne: 05.07.2025

Podpis: