PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Zelnice I, 1545; 1546
PSČ, místo: 68401, Slavkov u Brna
K.ú., parcelní č.: Slavkov u Brna (750301), 354/20
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 926 m²

KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.27	W/(m²·K)	B
Měrná potřeba tepla na vytápění	37.4	kWh/(m²·rok)	
Celková dodaná energie	110	kWh/(m²·rok)	C
Vytápění	55.6	kWh/(m²·rok)	C
Chlazení	0.07	kWh/(m²·rok)	-
Nucené větrání			-
Úprava vlhkosti			-
Příprava teplé vody	43.6	kWh/(m²·rok)	D
Osvětlení	11.0	kWh/(m²·rok)	C

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler
Osvědčení č.: 1494
Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 647785.0
Vyhotoveno dne: 22.10.2024
Podpis: