



vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

A photograph of a multi-story building with a grid-like facade, possibly a school or institutional building, with a sign that reads "SCHOOL". The building has several windows and a flat roof. The image is in black and white.

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE
MWh/rok



	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,32 W/(m².K)	C
	Měrná potřeba tepla na vytápění	44 kWh/(m².rok)	
Celková dodaná energie		74 kWh/(m².rok)	C
	Vytápění	56 kWh/(m².rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	0 kWh/(m².rok)	A
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	12 kWh/(m².rok)	C
	Osvětlení	6 kWh/(m².rok)	D

jsou SPLNĚNY

Ing. David
Podpis: *[Signature]*

Digitally signed by Ing. David Zubik
DN: cn=Z. Ching, David Zubik, SN=Zub
G=Dzard, SERIALNUMBER=P006807
Reason: I am the author of this document
Date: 2024.12.05 17:34:05+01'00'
Email PDF-Header Version: 2024.3.0