

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Mirovická, 1078-83 / 54-44
PSČ, místo: 182 00, Praha
K.ú., parcelní č.: Kobylisy (730475), 2375
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 11620 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ účinná SZTE – OZE≤80%: 1154.3
■ elektřina: 45.7



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.70 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	47.3 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	103 kWh/(m ² ·rok)	C
	Vytápění	65.4 kWh/(m ² ·rok)	E
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	34.0 kWh/(m ² ·rok)	B
	Osvětlení	3.88 kWh/(m ² ·rok)	D

Energetický specialista: Ing. Michal Drda

Osvědčení č.: 1113

Kontakt: detail@plusdetail.cz



Číslo průkazu: 606861.0

Vyhotoveno dne: 20.06.2024

Podpis: