

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, číslo: Poštovní náměstí, 190
PSČ, místo: 272 01, Kladno
K.ú., parcelní č.: Kladno (665061), 5091
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 1360

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 198.5
■ elektřina: 3.3



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1.05 W/(m ² ·K)	F
	Měrná potřeba tepla na vytápění	84.6 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	148 kWh/(m ² ·rok)	F
	Vytápění	130 kWh/(m ² ·rok)	G
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	16.3 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	2.36 kWh/(m ² ·rok)	B

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler
Osvědčení č.: 1494
Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 749664.0
Vyhотовeno dne: 17.07.2025
Podpis: