

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Kosmická, 1566 / 5

PSČ, místo: 70800, Ostrava

K.ú., parcelní č.: Poruba-sever (715221), 3536

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 1717

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ účinná SZTE – OZE ≤ 80%: 147.5
■ elektřina: 3.5




UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.58	W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	42.6	kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	87.9	kWh/(m ² ·rok)	C
	Vytápění	55.0	kWh/(m ² ·rok)	D
	Chlazení	-		
	Nucené větrání	-		
	Úprava vlhkosti	-		
	Příprava teplé vody	31.0	kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	1.85	kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Ctibor Hůlka

Osvědčení č.: 269

Kontakt: info@atelier-dek.cz



Ev. č. průkazu: 662629.0

Vyhotoveno dne: 29.11.2024

Podpis: