

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: -, - / -


PSČ, místo: 760 01, Zlín

K.ú., parcelní č.: Prštné (636142), 550/487, 550/491, 550/500, 55...

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 422

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

55.5

Velmi
úsporná

B

83.3

Úsporná

C

111

Méně úsporná

D

160

Nehospodárná

E

208

Velmi
nehospodárná

F

257

Mimořádně
nehospodárná

G

B

69.0

Požadavky pro výstavbu
nové budovy od 1.1.2022

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ energie okolního prostředí: 16.5
■ elektřina: 16.5



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.26 W/(m²·K)

C



Měrná potřeba tepla
na vytápění

42.0 kWh/(m²·rok)



Vytápění

53.9 kWh/(m²·rok)

B



Chlazení

0.07 kWh/(m²·rok)

-



Nucené větrání

0.55 kWh/(m²·rok)

A



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

21.6 kWh/(m²·rok)

B



Osvětlení

1.95 kWh/(m²·rok)

A

Energetický specialista: Ing. Eva Vítková

Osvědčení č.: 2006

Kontakt: vitkova.penb@seznam.cz



Ev. č. průkazu: 698226.0

Vyhotoveno dne: 26.02.2025

Podpis: