

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Novodvorská 995

PSČ, obec: 142 00 Praha

K.ú., parcelní č.: Kamýk [728438], p. č. 666/11

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 3249,4 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Účinná SZTE s OZE < 80% - 732,0 (91 %)
Elektřina - 73,9 (9 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,53 W/(m ² .K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	139 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	248 kWh/(m ² .rok)	C
	Vytápění	178 kWh/(m ² .rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	1 kWh/(m ² .rok)	D
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	50 kWh/(m ² .rok)	C
	Osvětlení	20 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Fikar Pavel s.r.o.

Osvědčení č.: 2077

Kontakt: fikar_penb@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 676700.0

Vyhotoveno dne: 06.01.2025

Podpis: RNDr.

Pavel
Fikar

Digitálně podepsal
RNDr. Pavel Fikar
Datum: 2025.01.06
15:15:09 +01'00'