


PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: -, 319
PSČ, místo: 739 38, Dolní Domaslavice
K.ú., parcelní č.: Dolní Domaslavice (628921), st. 440
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 390 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavky pro změnu
dokončené budovy

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 25
■ elektřina: 0.9



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.30 W/(m ² ·K)	C
	Měrná potřeba tepla na vytápění	42.4 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	66.3 kWh/(m ² ·rok)	B
	Vytápění	53.5 kWh/(m ² ·rok)	B
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	10.6 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	2.21 kWh/(m ² ·rok)	B

Energetický specialista: Ing. Ondřej Šenkyřík
Osvědčení č.: 1832
Kontakt: senkyrik.ondrej@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 548102.3
Vyhotoveno dne: 17.01.2024
Podpis: