

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, č.p./č.o.: Wellnerova 1215/1, 3, 3a

PSČ, obec: 77900 Olomouc

K.ú., parcelní č.: k.ú. Nová Ulice, p.č. st. 1288, st. 2285/1, st. 2285/2, st. 2285/3, st. 2311


Typ budovy: Polyfunkční budova

Celková energeticky vztažná plocha: 6807,2 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Účinná SZTE s OZE < 80% - 788,6 (92 %)
- Elektrina - 69,9 (8 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,56 W/(m ² .K)	
	Měrná potřeba tepla na vytápění	66 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	126 kWh/(m ² .rok)	
	Vytápění	88 kWh/(m ² .rok)	
	Chlazení	3 kWh/(m ² .rok)	
	Nucené větrání	1 kWh/(m ² .rok)	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	28 kWh/(m ² .rok)	
	Osvětlení	6 kWh/(m ² .rok)	

Energetický specialista: ing. Milan Indra, Gemerská 496, 78401, Litovel

Osvědčení č.: 1457

Kontakt: indra.milan@post.cz

Ev. č. průkazu: 746323.0

Vyhotoveno dne: 09.07.2025

Podpis: