

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: -, parc. 222/23

PSČ, místo: 73901, Baška


K.ú., parcelní č.: Hodoňovice (601080), 222/23

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 126

m²

POHLED JIŽNÍ



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

59.7

Velmi
úsporná

B

89.6

Úsporná

C

119

Méně úsporná

D

172

Nehospodárná

E

224

Velmi
nehospodárná

F

276

Mimořádně
nehospodárná

G

B

74.2

Požadavky pro výstavbu
nové budovy od 1.1.2022

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ elektřina: 3.6
■ energie okolního prostředí: 3.3
■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 1.1



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.20 W/(m²·K)

B



Měrná potřeba tepla
na vytápění

23.4 kWh/(m²·rok)



Vytápění

33.3 kWh/(m²·rok)

A



Chlazení

-



Nucené větrání

0.44 kWh/(m²·rok)

A



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

24.8 kWh/(m²·rok)

C



Osvětlení

4.70 kWh/(m²·rok)

C

Energetický specialista: Ing. Petr Lanc

Osvědčení č.: 1644

Kontakt: lanc@civil.cz

Ev. č. průkazu:

Vyhotoveno dne: 11.10.2024

Podpis: