

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Petřvaldská, 535 / 79

PSČ, místo: Havířov

K.ú., parcelní č.: Šumbark (637734), 1494/28

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 451

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

← 44.2

Velmi
úsporná

B

← 66.3

Úsporná

C

← 88.4

Méně úsporná

D

← 127

Nehospodárná

E

← 166

Velmi
nehospodárná

F

← 205

Mimořádně
nehospodárná

G

D
122


Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ energie okolního prostředí: 50.6
■ elektřina: 20.6
■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 15.7



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
průstupu tepla budovy

0.70 W/(m²·K)

F



Měrná potřeba tepla
na vytápění

128 kWh/(m²·rok)

Celková dodaná energie

192 kWh/(m²·rok)

E



Vytápění

183 kWh/(m²·rok)

F



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

7.69 kWh/(m²·rok)

C



Osvětlení

1.83 kWh/(m²·rok)

C

Energetický specialista: Ing. Jiří Pavelka

Osvědčení č.: 0929

Kontakt: pavelkaprojekty@gmail.com



Ev. č. průkazu: 765883.0

Vyhotoveno dne: 03.09.2025

Podpis:

Ing. JIŘÍ PAVELKA
741 01 Nový Jičín, Husova 15
IČ: 42027624, DIČ: CZ6101281450
☎ 595 176 148