


PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. 1589/3
PSČ, místo: 73564, Havířov
K.ú., parcelní č.: Prostřední Suchá (637742), 1589/3
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 95

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

79.9

Velmi
úsporná

B

120

Úsporná

C

160

Méně úsporná

D

230

Nehospodárná

E

300

Velmi
nehospodárná

F

370

Mimořádně
nehospodárná

G

B

84.8


Požadavky pro výstavbu
nové budovy od 1.1.2022

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ elektřina: 3.7
■ energie okolního prostředí: 3.1
■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 2.4



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.20 W/(m ² ·K)	B
	Měrná potřeba tepla na vytápění	44.4 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	96.8 kWh/(m ² ·rok)	A
	Vytápění	57.8 kWh/(m ² ·rok)	A
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	9.68 kWh/(m ² ·rok)	C
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	27.6 kWh/(m ² ·rok)	B
	Osvětlení	1.81 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Tomáš Janáček
Osvědčení č.: 1426
Kontakt: janacek@inovacestavieb.cz



Ev. č. průkazu: 634633.0
Vyhотовeno dne: 13.09.2024
Podpis: