

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: 1.Máje, 1267

PSČ, místo: 735 14, Orlová

K.ú., parcelní č.: Horní Lutyně (712531), 4213/432

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 1438

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

Velmi
úsporná

B

Úsporná

C

C

103

Méně úsporná

D

Nehospodárná

E

Velmi
nehospodárná

F

Mimořádně
nehospodárná

G

Požadavky pro změnu
dokončené budovy

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ ostatní SZTE: 103.8
■ elektřina: 5.9



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.42 W/(m²·K)



Měrná potřeba tepla
na vytápění

38.2 kWh/(m²·rok)



Celková dodaná energie

76.3 kWh/(m²·rok)



Vytápění

48.3 kWh/(m²·rok)



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

23.9 kWh/(m²·rok)



Osvětlení

4.11 kWh/(m²·rok)



Energetický specialista: Ing. Martin Řepišťák

Osvědčení č.: 089

Kontakt: repistakmartin@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 733610-0

Vyhotoveno dne: 08.06.2025

Podpis:

