



stř. 166 - Lipová 285.pdf

3,4 MB



strana 1 / 1

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2002 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Lipová 285

PSČ, obec: 407 01 Jilové

K.ú., parcelní č.: 660043 Jilové u Děčína, st. 875

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztahná plocha: 2823,5 m²

KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně úsporná	A	62
Velmi úsporná	B	94
Úsporná	C	125
Mírně úsporná	D	179
Nehospodárná	E	234
Velmi nehospodárná	F	289
Mimořádně nehospodárná	G	

C 114

Požadavky pro změnu dokončené budovy
jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Zemní plyn - 283,5 (95 %)
Elektrina - 14,9 (5 %)

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,60 W/(m ² .K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	51 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	106 kWh/(m ² .rok)	C
Vytápění	61 kWh/(m ² .rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	40 kWh/(m ² .rok)	C
Osvětlení	5 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Jan Jedlička

Osvědčení č.: 0980

Kontakt: energeticke.posudky@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 367262.0

Vyhotoveno dne: 29.6.2021

Podpis:

Průkaz energetické náročnosti budovy

Evidenční číslo průkazu: 367262.0

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2002 Sb., o energetické náročnosti budov

A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚDAJE O BUDOVĚ / MÍSTĚ STAVBY

Obec:	Jilové	Část obce:	Kamenná
Ulice:	Lipová	Č.p. / č. or. (č.ev.):	285
Katastrální území:	660043 Jilové u Děčína	Převládající typ využití:	Bytový dům