

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Vrchlického 1308/25

PSČ, obec: 419 01 Duchcov

K.ú., parcelní č.: 633712 Duchcov, 2070

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 4822,2 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

63

Velmi
úsporná

B

95

Úsporná

C

126

Méně úsporná

D

182

Nehospodárná

E

237

Velmi
nehospodárná

F

292

Mimořádně
nehospodárná

G

D
138

Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Ostatní SZTE - 458,8 (93 %)
- Elektřina - 32,8 (7 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0,66 W/(m².K)

D



Měrná potřeba tepla
na vytápění

44 kWh/(m².rok)



Celková dodaná energie

102 kWh/(m².rok)

C



Vytápění

54 kWh/(m².rok)

D



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

41 kWh/(m².rok)

C



Osvětlení

7 kWh/(m².rok)

D

Energetický specialista: Ing. Jan Jedlička

Osvědčení č.: 0980

Kontakt: energeticke.posudky@seznam.cz



Ev. č. průkazu: 738828.0

Vyhotoveno dne: 30.6.2025

Podpis: