

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: U zastávky, 1862

PSČ, místo: 27201, Kladno

K.ú., parcelní č.: Kladno (665061), 1733

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 220

m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

Mimořádně  
úsporná

**A**

← 58.1

Velmi  
úsporná

**B**

← 87.1

Úsporná

**C**

← 116

Méně úsporná

**D**

← 167

Nehospodárna

**E**

← 218

Velmi  
nehospodárna

**F**

← 269

Mimořádně  
nehospodárna

**G**

**E**  
185


Požadavek vyhlášky na energetickou  
náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 32.4  
■ elektřina: 3.9



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel  
prostupu tepla budovy

0.39 W/(m<sup>2</sup>·K)

**D**



Měrná potřeba tepla  
na vytápění

95.5 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

Celková dodaná energie

165 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

**D**



Vytápění

134 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

**E**



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

28.0 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

**B**



Osvětlení

2.81 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

**B**

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler

Osvědčení č.: 1494

Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 828790.0

Vyhotoveno dne: 19.03.2026

Podpis: