

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: V Lukách 2164. 2165 a 2166

PSČ, obec: 26901 Rakovník

K.ú., parcelní č.: 739081 Rakovník, st.č. 3694


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 2603,6 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavky pro změnu
dokončené budovy

NEJSOU splněny

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Ostatní SZTE - 217,7 (70 %)
■ Zemní plyn - 76,2 (24 %)
■ Elektřina - 18,6 (6 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0,53 W/(m².K)

D



Měrná potřeba tepla
na vytápění

64 kWh/(m².rok)



Celková dodaná energie

120 kWh/(m².rok)

D



Vytápění

87 kWh/(m².rok)

D



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

27 kWh/(m².rok)

C



Osvětlení

7 kWh/(m².rok)

D

Energetický specialista: Miloslav Lev, Čelakovského čp. 861, 26901 Rakovník

Osvědčení č.: 0603

Kontakt: mlev@centrum.cz

Ev. č. průkazu: 517288.0

Vyhotoveno dne: 27.6.2023

Podpis: