

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na enegetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:	☒	
Okna a dveře:	☒	
Střechu:	☐	
Podlahu:	☐	
Vytápění:	☒	
Chlazení/klimatizaci:	☐	
Větrání:	☐	
Přípravu teplé vody:	☒	
Osvětlení:	☐	
Jiné:	☐	

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



■ Elektřina ze sítě: 53,9
■ Zemní plyn: 128,9

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílní dodané energie		Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)			
Mimořádně úsporná							
A							
B		Dop.					
C	Dop.	86				47 / Dop.	3 / Dop.
D	0,47						
E							
F							
G							
Mimořádně neúsporná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		114,54	1,14			62,53	4,58

Zpracovatel: doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D.

Kontakt: Křenová 307/42
602 00 Brno

Osvědčení č.: 1122

Vyhotoveno dne: 15. 11. 2016

Podpis: