

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Úprkova 2232/5

PSČ, obec: 695 01 Hodonín

K.ú., parcelní č.: Hodonín, st. 2086


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 1490,0 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Zemní plyn - 246,0 (81 %)
Elektrina - 58,9 (19 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1,05 W/(m ² .K)	G
Měrná potřeba tepla na vytápění	135 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	205 kWh/(m².rok)	F
Vytápění	176 kWh/(m ² .rok)	G
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	22 kWh/(m ² .rok)	C
Osvětlení	6 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: ing. Pavel Macek

Osvědčení č.: 0375

Kontakt: ipmacek@seznam.cz



Ev. č. průkazu: 614347.0

Vyhotoveno dne: 12.7.2024

Podpis:

Ing.
Pavel
Macek

Digitálně
podepsal Ing.
Pavel Macek
Datum:
2024.07.12
08:51:58 +02'00'