


PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Pod Vojenským velitelstvím, 413 / 7
PSC, místo: 251 01, Říčany
K.ú., parcelní č.: Říčany-Radošovice (745511), 770
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 307 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavky pro změnu
dokončené budovy

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ energie okolního prostředí: 15
■ elektřina: 4.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.27 W/(m ² ·K)	C
Měrná potřeba tepla na vytápění	33.5 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	63.8 kWh/(m²·rok)	A
Vytápění	41.4 kWh/(m ² ·rok)	A
Chlazení	-	
Nucené větrání	2.85 kWh/(m ² ·rok)	D
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	15.2 kWh/(m ² ·rok)	C
Osvětlení	4.31 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Bc. Jan Kuchařík
Osvědčení č.: 1818
Kontakt: Kucharik.j23@gmail.com



Ev. č. průkazu: 662026.0
Vyhотовeno dne: 28.11.2024
Podpis: