

109

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

**Bytový dům
Benešova č.p. 754-757
Kolín II, 280 02**

**Investor:
SVJ Benešova 754-757, Kolín II
Benešova 755,
Kolín II, 280 02**



Vypracoval: Energetický specialista
Ing. Pavel Fenyko
číslo oprávnění MPO 1284
tel: 737 34 35 38
Email: pavelfenyko@gmail.com

listopad 2023

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./ž.o.: Benešova 754-757
PSČ, obec: 280 02 Kolín
K.ú., parcelní č.: Kolín [668150], 3945,3948/1,3948/2
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 6629,0 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Účinná SZTE s OZE < 80% - 589,6 (93 %)
Elektřina - 45,5 (7 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,60 W/(m ² .K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	47 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	96 kWh/(m².rok)	C
Vytápění	64 kWh/(m ² .rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	25 kWh/(m ² .rok)	C
Osvětlení	7 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Pavel Fenýko
Osvědčení č.: 1284
Kontakt: pavelfenyko@gmail.com

Ev. č. průkazu: 549616.0
Vyhotoveno dne: 30.11.2023
Podpis: