


PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Na Mělách, 41
PSČ, místo: 25722, Nespeky
K.ú., parcelní č.: Nespeky (703770), st. 1080
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 388 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 34.6
■ elektřina: 4.9



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

| | | | |
|--|---|------------------------------------|----------|
| | Průměrný součinitel prostupu tepla budovy | 0.42 W/(m ² ·K) | D |
| | Měrná potřeba tepla na vytápění | 58.7 kWh/(m ² ·rok) | |
| | Celková dodaná energie | 102 kWh/(m²·rok) | B |
| | Vytápění | 84.0 kWh/(m ² ·rok) | C |
| | Chlazení | - | |
| | Nucené větrání | - | |
| | Úprava vlhkosti | - | |
| | Příprava teplé vody | 16.0 kWh/(m ² ·rok) | C |
| | Osvětlení | 2.01 kWh/(m ² ·rok) | B |

Energetický specialista: Ing. Marcel Lemon

Osvědčení č.: 1260

Kontakt: info@eprukazka.cz

Ev. č. průkazu: 727022.0

Vyhotoveno dne: 12.05.2025

Podpis: