

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Šumská 1, 3 a 5
PSČ, obec: 695 01 Hodonín [586021]
K.ú., parcelní č.: Hodonín [640417], st. 8514
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 5707,4 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Účinná SZTE s OZE < 80% - 688,3 (95 %)
- Elektrina - 34,1 (5 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,90 W/(m ² ·K)	E
Měrná potřeba tepla na vytápění	72 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	127 kWh/(m²·rok)	D
Vytápění	92 kWh/(m ² ·rok)	E
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	28 kWh/(m ² ·rok)	C
Osvětlení	6 kWh/(m ² ·rok)	D

Energetický specialista: Ing. Jiří Chlár
Osvědčení č.: 01937
Kontakt: jiri.chlar@covre.cz



Ev. č. průkazu: 7682/20.0
Vyhотовeno dne: 10.09.2025
Podpis: